



3.1.e Erkenningscriteria voor installateurs muurverwarming

Goedgekeurd op de AV van 16 december 2005

Het VIBE-label onderscheidt verschillende niveaus (aangeduid met sterren) van erkenning: ook als u niet 100 % in de bio-ecologische sector zit, is er een aangepaste labeling. Een extern controlebureau zal bepalen of u aan de criteria voldoet en hoeveel sterren u zal krijgen.

Lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' (waaronder aspiranten)

Voorwaarden:

- De installateur heeft minstens één muurverwarming geïnstalleerd die voldoet aan de basiscriteria voor muurverwarming¹.
- De installateur maakt voor elke nieuwbouwinstallatie een volledige warmteverliesberekening volgens NBN EN 12831:2003 (vanaf 2006) en kan de muurverwarming dimensioneren.
- Ondertekenen VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.

Lijst van 'erkende bouwpartners met het VIBE-label'



Voorwaarden:

- Minstens 1/4^{de} van de door de installateur geïnstalleerde muurverwarming voldoet aan de basiscriteria voor muurverwarming¹.
- De installateur maakt voor elke nieuwbouwinstallatie een volledige warmteverliesberekening volgens NBN EN 12831:2003 (vanaf 2006) en kan de muur- of vloerverwarming dimensioneren.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:



- Minstens 1/2^{de} van de door de installateur geïnstalleerde muurverwarming voldoet aan de basiscriteria voor muurverwarming¹.
- De installateur maakt voor elke nieuwbouwinstallatie een volledige warmteverliesberekening volgens NBN EN 12831:2003 (vanaf 2006) en kan de muur- of vloerverwarming dimensioneren.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Minstens 3/4^{de} van de door de installateur geïnstalleerde muurverwarming voldoet aan de basiscriteria voor muurverwarming¹.
- De installateur maakt voor elke nieuwbouwinstallatie een volledige warmteverliesberekening volgens NBN EN 12831:2003 (vanaf 2006) en kan de muur- of vloerverwarming dimensioneren.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.

¹: **Basiscriteria muurverwarming:**

- De verwarmingsinstallatie voldoet aan de basiscriteria bio-ecologische verwarmingsinstallatie (cv-ketel/warmtepomp/thermische zonne-energiesystemen)².
- Op elke installatie is een WAR (weersafhankelijke regeling) ingebouwd en in werking.
- Indien de muurverwarming wordt toegepast op een buitenmuur, wordt deze goed geïsoleerd (U-waarde ≤ 0.3 W/m²K), en er wordt geen synthetisch isolatiemateriaal gebruikt.
- Maximum watervertrektemperatuur van 60° C
- De installateur geeft advies aan de pleisteraar.

²: Deze criteria kan u downloaden op www.vibe.be > Wat doet VIBE? > VIBE-label



Methode:

- De installateur legt alle technische fiches, attestaten, certificaten en installatievoorschriften van de aangeboden muurverwarmingssystemen en alle relevante facturen en warmteverliesberekeningen voor aan het externe controlebureau als dit op controle komt.